

Zertifikat
Nr. **IFA 1804218**
vom 15.11.2018



DGUV Test - Zertifikat

Name und Anschrift des Zertifikatsinhabers:
(Auftraggeber) STACO Holding B.V.
Molenweg 1
5953 Reuver
NIEDERLANDE

Produktbezeichnung: **Gitterroste aus Stahl S235JR, verzinkt**

Typ: Press grating 34x11 / 30x3 Type RR

Prüfgrundlage: Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft nach DIN 51130:02-2014 und ASR A1.5/1,2


Zugehöriger Prüfbericht: Prüfzeugnis-Nr.: 2018 26393/3210 vom 15.11.2018
- IFA, Sankt Augustin

Weitere Angaben: Bestimmungsgemäße Verwendung:
Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der Bewertungsgruppe R10/V10 gefordert werden.


Bemerkungen:
Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem Hinweis auf die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung und Verdrängungsraum zu verwenden.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.
Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.
Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: **14.11.2023**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.



Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. Olaf Mewes
Fachzertifizierer